

産業廃棄物処理施設の維持管理状況

平成23年度実績（平成23年4月～平成24年3月）

試料名称	試料採取日	分析日	分析項目					測定位置
			ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm ³	硫酸化物 Nm ³ /h	ばいじん g/m ³	塩化水素 mg/m ³	窒素酸化物 cm ³ /m ³	
ロータリーキルン (K2)	-	-	-	-	-	-	-	煙突
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
排出基準			-	30.24	0.200	-	200.0	
ロータリーキルン (K3)	H23年6月12日	H23年6月15日	-	23.60	0.005	-	88.0	煙突
	H23年8月19日	H23年8月24日	-	34.06	0.011	-	73.0	
	H23年11月10日	H23年11月17日	-	19.55	0.006	-	80.0	
	H23年12月28日	H24年1月12日	-	6.98	0.003	-	140.0	
	H24年2月14日	H24年2月21日	-	19.60	0.010	-	100.0	
排出基準			-	42.84	0.200	-	200.0	
ロータリーキルン (K6)	H23年6月19日	H23年6月23日	-	26.64	0.0092	-	33.0	煙突
	H23年8月9日	H23年8月16日	-	16.19	0.0055	-	31.0	
	H23年11月5日	H23年11月8日	-	34.18	0.028	-	62.0	
	H23年12月20日	H23年12月26日	-	29.02	0.043	-	60.0	
	H24年3月1日	H24年3月7日	-	16.31	0.021	-	74.0	
排出基準			-	42.84	0.200	-	200.0	
焼却灰ホタテ貝殻リサイクル施設 (廃棄物焼却炉2号)	H23年3月7日	H23年3月10日	-	0.002	0.036	311.6	44.0	煙道
	H23年12月26日	H24年1月26日	0.04	-	-	-	-	
	H24年3月2日	H24年3月7日	-	0.001	≤0.01	0.36	58.0	
排出基準			1.0	0.10	0.080	700	250.0	
溶融飛灰リサイクル施設 (廃棄物焼却炉3号)	-	-	-	-	-	-	-	煙道
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
排出基準			1.0	0.79	0.080	700	250.0	

*ロータリーキルン（K2）は改修工事のため休止中。

*廃棄物焼却炉3号は現在休止中。

*連続測定記録は、CDあるいは紙面による配布か、事業場での閲覧が可能です。