

産業廃棄物処理施設の維持管理状況

平成24年度実績（平成24年4月～平成25年3月）

試料名称	試料採取日	分析日	分析項目					測定位置
			ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm ³	硫黄酸化物 Nm ³ /h	ばいじん g/m ³	塩化水素 mg/m ³	窒素酸化物 cm ³ /m ³	
ロータリーキルン (K2)	H24年4月8日	H24年4月11日	—	10.60	0.011	—	36.0	煙突
	H24年6月16日	H24年6月21日	—	14.24	0.006	—	46.0	
	H24年8月12日	H24年8月17日	—	12.43	0.010	—	41.0	
	H24年10月26日	H24年11月1日	—	17.87	0.006	—	30.0	
	H24年12月13日	H24年12月18日	—	10.33	0.003	—	84.0	
	H25年2月18日	H25年2月25日	—	15.37	0.004	—	49.0	
排出基準			—	30.24	0.200	—	200.0	
ロータリーキルン (K3)	H24年4月8日	H24年4月11日	—	15.36	0.006	—	79.0	煙突
	H24年6月16日	H24年6月21日	—	27.56	0.010	—	48.0	
	H24年8月12日	H24年8月17日	—	30.74	0.006	—	56.0	
	H24年10月26日	H24年11月1日	—	21.86	0.001	—	86.0	
	H24年12月13日	H24年12月18日	—	12.60	0.020	—	94.0	
	H25年2月18日	H25年2月25日	—	42.10	0.006	—	80.0	
排出基準			—	42.84	0.200	—	200.0	
ロータリーキルン (K6)	H24年4月14日	H24年4月16日	—	28.00	0.0220	—	55.0	煙突
	H24年6月9日	H24年6月16日	—	21.74	0.0086	—	53.0	
	H24年8月5日	H24年8月8日	—	21.07	0.009	—	59.0	
	H24年10月19日	H24年10月24日	—	12.45	0.007	—	100.0	
	H24年12月27日	H25年1月4日	—	10.27	0.006	—	72.0	
	H25年2月7日	H25年2月13日	—	9.85	0.0005	—	91.0	
排出基準			—	42.84	0.200	—	200.0	
焼却灰ホタテ貝殻リサイクル施設 (廃棄物焼却炉2号)	H24年9月20日	H24年10月3日	—	0.000	0.002	34.9	89.0	煙道
	H25年3月1日	H25年3月7日	—	0.002	0.027	45.1	42.0	
排出基準			1.0	0.10	0.080	700	250.0	
溶融飛灰リサイクル施設 (廃棄物焼却炉3号)	—	—	—	—	—	—	—	煙道
	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	
排出基準			1.0	0.79	0.080	700	250.0	

* 廃棄物焼却炉3号は現在休止中。

* 廃棄物焼却炉2号塩化水素濃度協定値超過により、平成24年11月1日～平成25年1月11日の間休止。平成25年1月12日より操業

* 連続測定記録は、CDあるいは紙面による配布か、事業場での閲覧が可能です。